

東部環境工場の火災について

- 1 経緯

令和5年1月28日(土)	00時04分	119番通報 (火災発生)
	00時20分	1号炉非常停止
	18時01分	鎮火
29日(日)	10時00分～	東消防署、東警察署合同現場検証
29日(日)～2月1日(水)		設備の点検、修理など受入再開準備
2月2日(木)～		受入再開

- 2 出火原因

混入した乾電池やモバイルバッテリー等が発火した可能性 (詳細は調査中)

- 3 被害状況

人身被害	負傷者なし。
物損被害	ごみ投入装置やごみクレーンなど (詳細は下図参照)
収集への影響	4日間の停止期間中は西部工場で全量受入、市民生活に影響なし

- 4 今後について
 - ・ 火災発生から鎮火までの検証を十分に行い、施設の消防計画などへ反映
 - ・ 市民へ乾電池などの発火性を認識いただき、家庭ごみの分別徹底を図る
 - ・ 損傷箇所の復旧については、ごみの搬入計画や整備時期などを踏まえ検討

【東部環境工場断面図】

